



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 030-01/19-01/67

URBROJ:2196/1-01-19-3

Vukovar, 06. 09. 2019. g.

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**PREDMET: - 1. ODGOVOR/DODATNE INFORMACIJE/OBJAŠJENJE NARUČITELJA
u vezi s Dokumentacijom o nabavi**

u predmetu nabave: „Nastavak radova na dogradnji OŠ Tordinci (ponovljeni postupak)“
- EVIDENCIJSKI BROJ: 67/19“

Sukladno čl. 200. I 202. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a povodom zahtjeva gospodarskih subjekata za dodatnim informacijama/objašnjenjima/izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi u predmetnom postupku, dostavljamo sljedeće odgovore:

1. Upit gospodarskog subjekta:

Molimo debljinu fasadnih ploča visokotlačno prešanog laminata HPL, dio troškovnika 1.17. FASADERSKI RADOVI, stavka 5

Odgovor Naručitelja:

Debljina fasadnih ploča visokotlačno prešanog laminata HPL iznosi min. 10 mm.

2. Upit gospodarskog subjekta:

Molimo pojašnjenje, u stavkama koje se odnose na vanjsku zaštitu od sunca – vanjski venecijaneri, koliko je predviđeno elektromotora za otvaranje po prozoru?

Odgovor Naručitelja:

Predviđen je 1 elektro motor po prozoru.

Sukladno navedenom, molimo Vas da uvažite navedena pojašnjenja.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu