



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje,

gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I°-612-07/17-06/44

URBROJ: 2196/1-14-01-17-3

Vukovar, 10. travnja 2017. godine

Zamjenica pročelnice u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode po ovlaštenju župana Vukovarsko-srijemske županije, klasa: UP/I°-120-02/16-01/41, Ur. Br.: 2196/1-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV "Blata-Cerna", Cerna, na k.č. br 106/1, 646, 648, 192, 193, 240, 575/1 k.o. Šiškovci i k.č. br. 3030, 3034, 3004/1, 3005/1, 3005/2 k.o. Cerna“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Izgradnja - KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV "Blata-Cerna", Cerna, na k.č. br 106/1, 646, 648, 192, 193, 240, 575/1 k.o. Šiškovci i k.č. br. 3030, 3034, 3004/1, 3005/1, 3005/2 k.o. Cerna“, opisan u Idejnom projektu izrađenom od "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 077/16, po projektantu Vladimiru Ivanković, dipl.ing.el., iz prosinca 2016. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, podnio je 8. ožujka 2017. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV "Blata-Cerna", Cerna, na k.č. br 106/1, 646, 648, 192, 193, 240, 575/1 k.o. Šiškovci i k.č. br. 3030, 3034, 3004/1, 3005/1, 3005/2 k.o. Cerna“, opisan u Idejnom projektu izrađenom od "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 077/16, po projektantu Vladimiru Ivanković, dipl.ing.el., iz prosinca 2016. godine.

Projektom je planirana izgradnja novog srednjenaponskog kabela KB 10(20) kV, od postojeće PTTS 10(20)/0,4kV "Šiškovci 1" do KTS 10(20)/0,4KV "Blata-Cerna". Kabeli će se polagati na k.č.br. 106/1, 646, 648, 192, 193, 240, 575/1 k.o. Šiškovci te k.č. br. 3030, 3034, 3004/1, 3005/1, 3005/2 k.o. Cerna. Duljina trase kabela je cca 1120 m. Dimenzije rova su: širina 0,6 m, dubina 0,8 (1,2). Kabele pri prolasku ispod kanala, kolnih ulaza, betonskih stupova i cesta položiti u zaštitnim cijevima. Nakon izvođenja radova na izgradnji KB 10(20) kV, zelene površine, staze i kolnike dovesti u prvotno stanje.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("NN", broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I°-612-07/17-06/44, URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 20. ožujka 2017. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

10. travnja 2017. godine dostavljeno je Mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) KLASA: 612-07/17-38/359; URBROJ: 427-06-4-17-2, od 4. travnja 2017. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži NN 124/13, 105/15), najbliže područje ekološke mreže udaljeno je od lokacije zahvata oko 9 km.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. Tarifa upravnih pristojbi, Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka.

Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovoj Službi u pismenom obliku neposredno, može se poslati poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).



ZAMJENICA v.d. PROČELNICE:
Nataša Radojčić, mag.biol.univ.spec.oecol.

Dostaviti s povraticom:

1. HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva