



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
Služba za prostorno planiranje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-612-07/2021-02/03  
URBROJ: 2196/1-14-01-21-4  
Vukovar, 17. rujan 2021. godine

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem čl. 30. st. 4., a vezano uz čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), povodom zahtjeva nositelja HEP ODS d.o.o. Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja SBTS 10(20)/0,4kV „MOHOVO 3“ I PRIKLJUČNI 10(20)kV KABELSKI VOD" na k.č.br. 77/9, 791 k.o. Mohovo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, d o n o s i

### RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – "Izgradnja SBTS 10(20)/0,4kV „MOHOVO 3“ I PRIKLJUČNI 10(20)kV KABELSKI VOD" na k.č.br. 77/9, 791 k.o. Mohovo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

### Obrazloženje

Investitor HEP ODS d.o.o. Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, dana 12. srpnja 2021. godine podnio je ovom tijelu zahtjev za provođenje postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata – "Izgradnja SBTS 10(20)/0,4kV „MOHOVO 3“ I PRIKLJUČNI 10(20)kV KABELSKI VOD" na k.č.br. 77/9, 791 k.o. Mohovo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, predmetni zahvat je opisan na temelju čl. 30. st. 2. Zakona o zaštiti prirode predmetni zahvat je opisan u Idejnom projektu, od travnja 2021. godine u Splitu, izrađenom od GILAN d.o.o., projektiranje, graditeljstvo, zastupanje, Poljička cesta 32, Split, Z.O.P.: 246/20, T.D.: IP-246/20, po projektantima: Josip Giljanović, dipl. ing. el., ovl.br. E651., Irena Grgić, mag.ing.aedif. ovl. br. G 4993.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana izgradnja nove trafostanice na betonskom stupu SBTS 10(20)/0,4kV „Mohovo 3“, Mohovo. Planirana transformatorska stanica SBTS 10(20)/0,4 kV „Mohovo 3“, locirana je 6 m od ruba kolnika državne ceste DC2, na k.č.br. 791 k.o. Mohovo. Planira se izvesti polaganjem aluminijskog 10(20)kV kablenskog voda, koji će se priključiti na postojeći DV 20kV Opatovac – Šaregrad i to preko postojećeg AB stupa 20kV mreže dalekovoda – prijelaz kabel/dalekovod. Na postojeći AB stup, u tu svrhu, ugradit će se nosač s odvodnicima prenapona te linijski 20kV rastavljač. Trasa u dužini od oko 100 m prolazi najvećim dijelom u zemljanom terenu te na jednom mjestu prelazi podzemno ispod državne ceste DC2. Osnovni kabelski rov na projektiranoj trasi biti će širine 0.65 m i dubine 0.80 m, osim na specifičnim mjestima tj. na križanju sa državnom ceste DC2 gdje će se polaganje kabela ispod prometne površine izvesti bušenjem ispod trupa ceste, s ugradnjom zaštitne cijevi u širini cestovnog zemljišta okomito na os ceste. Projektirani 10(20)kV kabelski vod je u cijelosti podzemne izvedbe. Nakon izvođenja radova na izgradnji trafostanice i KB raspleta, zelene površine, staze i kolnike dovesti u prvotno stanje.

U predmetnom postupku, a temeljem čl. 30. st. 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je prethodno mišljenje KLASA: UP/I-612-07/2021-02/03, URBROJ: 2196/1-14-01-21-2, Vukovar, 13.

srpnja 2021. godine od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80/7, Zagreb.

Dana 17. rujna 2021. godine u predmetnom postupku od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode je zaprimljeno mišljenje KLASA: 612-07/21-38/848, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-2, 13. rujna 2021. godine.

Planirani zahvat nalazi se djelomično unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, "Narodne novine", broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000372 Dunav-Vukovar, u dužini od otprilike 6m.

Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na lokaciji planiranog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi niti staništa pogodna za ciljne vrste navedenog POVS. Slijedom navedenog, može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja zahvata na cjelovitost i ciljeve ovoga POVS.

S obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, te ovaj zahvat je prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem čl. 30. st. 4., a u svezi čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode, odlučeno je kao u točki I. izreke, temeljem čl. 43. st. 1. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u točki II. izreke, dok je u točki III. izreke ovog rješenja odlučeno temeljem odredbe čl. 44. st. 3. Zakona o zaštiti prirode.

Ovo rješenje oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem čl. 9. st. 2. t. 30. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115/16).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom tijelu u pisanom obliku neposredno ili poštom, odnosno poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba sukladno čl. 9. st. 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115/16).

#### DOSTAVITI sa povratnicom:

1. HEP ODS Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, HR-32100 Vinkovci,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Šubićeva 29, HR-10000 Zagreb,
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

#### Na znanje:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg vinkovačkih jeseni 1, HR-32100 Vinkovci



**ZAMJENICA PROČELNIKA:**

Nataša Radojčić mag. biol. univ. spec. oecol.

*Nataša Radojčić*