



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša  
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I°-612-07/17-06/14  
URBROJ: 2196/1-14-01-17-3  
Vukovar, 13. veljače 2017. godine

Zamjenica pročelnice u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode po ovlaštenju župana Vukovarsko-srijemske županije, klasa: UP/I°-120-02/16-01/41, Ur. Br.: 2196/1-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja Općina Bošnjaci, Trg fra B.T. Leakovića 15, 32275 Bošnjaci, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Javna rasvjeta ulice Vladimira Nazora i ulice Majke Terezije, na k.č. br 691/2, 691/1, 2242, 2248/1, 2248/2, 2255, 5964 k.o. Bošnjaci“, d o n o s i

### RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Javna rasvjeta ulice Vladimira Nazora i ulice Majke Terezije, na k.č. br 691/2, 691/1, 2242, 2248/1, 2248/2, 2255, 5964 k.o. Bošnjaci“, opisan u Idejnom projektu, izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivan Lešić, M.A. Reljkovića 13, 32100 Vinkovci, broj projekta: 3/2017, po glavnom projektantu Ivanu Lešić, dipl.ing.el., iz siječnja 2017. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

### Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva Općina Bošnjaci, Trg fra B.T. Leakovića 15, 32275 Bošnjaci, podnio je 27. siječnja 2017. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Javna rasvjeta ulice Vladimira Nazora i ulice Majke Terezije, na k.č. br 691/2, 691/1, 2242, 2248/1, 2248/2, 2255, 5964 k.o. Bošnjaci“, opisan u Idejnom projektu, izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera elektrotehnike Ivan Lešić, M.A. Reljkovića 13, 32100 Vinkovci, broj projekta: 3/2017, po glavnom projektantu Ivanu Lešić, dipl.ing.el., iz siječnja 2017. godine.

Projektom je predviđena izgradnja javne rasvjete u naselju Bošnjaci, u ulicama Ulica Vladimira Nazora i Ulica Majke Tereze. Svrha zahvata je izgradnja javne rasvjete za potrebe osvijetljenja prometnica na navedenoj cesti u noćnim uvjetima. Građevinskim zahvatom obuhvaćene su sljedeće katastarske čestice k.o. Bošnjaci: 691/1, 691/2, 2242, 2248/1, 2248/2, 2255 i 5964. KB NN — niskonaponski kabelski rasplet izvodi se ugradnjom podzemno u kabelskom rovu kabela PP00 4 x 25 mm<sup>2</sup>. Za samostalno polaganje NN kabela vrši se iskop rova osnovnih dimenzija 0,4 x 0,8 m. Predviđena duljina trase nove podzemne niskonaponske mreže iznositi će ukupno cca 0,300 km.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN“, broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I°-612-07/17-06/14, URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 27. siječnja 2017. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

13. veljače 2017. godine dostavljeno je Mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) KLASA: 612-07/17-38/97; URBROJ: 427-06-4-17-2, od 8. veljače 2017. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži NN 124/13, 105/15), najbliže područje ekološke mreže udaljeno je od lokacije zahvata oko 1,5 km.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Ovo rješenje oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem čl. 9. st. 2 t. 9. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115/16).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovom Upravnom odjelu u pisanom obliku neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn prema tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 8/17).



**ZAMJENICA PROČELNICE:**  
Nataša Radojić, mag.biol.univ.spec.oecol.

#### Dostaviti s povraticom:

1. Općina Bošnjaci, Trg fra B. T. Leakovića 15, 32275 Bošnjaci
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva