



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I°-612-07/16-06/131
URBROJ: 2196/1-14-01-16-3
Vukovar, 1. prosinca 2016. godine

Zamjenica pročelnice u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode po ovlaštenju župana Vukovarsko-srijemske županije, klasa: UP/I°-120-02/16-01/41, Ur. Br.: 2196/1-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6A, 32252 Otok, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića sa pratećim sadržajem i uređenjem okoliša, na k.č. br. 2334/1 k.o. Otok“, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića sa pratećim sadržajem i uređenjem okoliša, na k.č. br. 2334/1 k.o. Otok“, opisan u Idejnom rješenju, izrađenom od „Dimidium projekt“ d.o.o. za projektiranje, nadzor, Braće Radića 33, Nijemci, oznaka projekta: 1666-16-A, po glavnom projektantu Robertu Raffu, dipl.ing.arh., iz ožujka 2016. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6A, 32252 Otok, podnio je 16. studenoga 2016. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića sa pratećim sadržajem i uređenjem okoliša, na k.č. br. 2334/1 k.o. Otok“, opisan u Idejnom rješenju, izrađenom od „Dimidium projekt“ d.o.o. za projektiranje, nadzor, Braće Radića 33, Nijemci, oznaka projekta: 1666-16-A, po glavnom projektantu Robertu Raffu, dipl.ing.arh., iz ožujka 2016. godine.

Postojeća zgrada dječjeg vrtića je izgrađena na k.č.br. 2334/1 k.o. Otok. Projektom je planirana rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade, uklanjanje postojećeg pomoćnog objekta te uređenje okoliša.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog rješenja u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog rješenja u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN”, broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I°-612-07/16-06/131, URBROJ: 2196/1-14-01-16-2 od 17. studenoga 2016. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

Dana 30. studenoga 2016. godine dostavljeno je prethodno Mišljenje KLASA: 612-07/16-38/1086; URBROJ: 427-06-4-16-2, od 29. studenoga 2016. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), a od najbližeg područja ekološke mreže lokacija zahvata udaljena je oko 2,5 km.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba na ovo rješenje, sukladno članku 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), nije naplaćena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegovog primitka.

Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovom Upravnom odjelu u pismenom obliku neposredno, može se poslati poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50, 00 kn po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

ZAMJENICA PROČELNICE:

Nataša Radojčić, mag. biol. univ. spec. oecol.



Dostaviti s povraticom:

1. Grad Otok, Trg kralja Tomislava 6A, 32252 Otok
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
- ④ 4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva