



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Služba za prostorno planiranje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I°-612-07/17-06/77

URBROJ: 2196/1-14-01-17-3

Vukovar, 13. prosinca 2017. godine

Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Drenovci 13", Drenovci, - KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV „Drenovci 13“, Drenovci, -KB NN iz KTS 10(20)/0,4 kV „Drenovci 13“, Drenovci - prijedlog parcelacije, na k.č. br. 934/2, 930/1, 932, 931, 1015/1, 1015/2, 954/2, 954/1 k.o. Đurići“, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Drenovci 13", Drenovci, - KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV „Drenovci 13“, Drenovci, -KB NN iz KTS 10(20)/0,4 kV „Drenovci 13“, Drenovci - prijedlog parcelacije, na k.č. br. 934/2, 930/1, 932, 931, 1015/1, 1015/2, 954/2, 954/1 k.o. Đurići“, opisan u Idejnom projektu izrađenom od "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 039/17, po projektantu Vladimiru Ivanković, dipl.ing.el., iz rujna 2017. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, podnio je 21. studenog 2017. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja - KTS 10(20)/0,4kV "Drenovci 13", Drenovci, - KB 10(20)kV priključni za KTS 10(20)/0,4kV „Drenovci 13“, Drenovci, -KB NN iz KTS 10(20)/0,4 kV „Drenovci 13“, Drenovci - prijedlog parcelacije, na k.č. br. 934/2, 930/1, 932, 931, 1015/1, 1015/2, 954/2, 954/1 k.o. Đurići“, opisan u Idejnom projektu izrađenom od "Drawing" d.o.o. za inženjering Vinkovci, Duga ulica 24, Vinkovci, broj projekta: IP 039/17, po projektantu Vladimiru Ivanković, dipl.ing.el., iz rujna 2017. godine.

Za napajanje djela naselja Drenovci izgradit će se nova trafostanica KTS 10(20)/0,4 kV "Drenovci 13", srednjenaponski priključak KB 10(20) kV za KTS i niskonaponski rasplet KB NN iz KTS 10(20)/0,4 kV „Drenovci 13“ u Drenovcima. KTS je tipska montažna kućica i postaviti će se na k.č.br. 934/2 k.o. Đurići. Priključni kabel je duljine cca 120 m, dok je KB NN rasplet duljine cca 285 m. Kablovi se polažu u rov dubine 0,8 m, širine 0,6 m. Nakon polaganja kabela okoliš dovesti u prvobitno stanje.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog projekta u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("NN", broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I°-612-07/17-06/77, URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 22. studenog 2017. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

Dana 13. prosinca 2017. godine dostavljeno je Mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) KLASA: 612-07/17-38/1115; URBROJ: 427-06-4-17-2, od 5. prosinca 2017. godine u kojem je navedeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži NN 124/13, 105/15), područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001415 Spačva JZ i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000006 Spačvanski bazen.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom mogu se isključiti mogući značajni negativni utjecaji na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci točke I. ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. Tarifa upravnih pristojbi, Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17 i 37/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka. Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovoj Službi u pismenom obliku neposredno, može se poslati poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).



Dostaviti s povraticom:

1. HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspeksijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva