



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje,

gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-612-07/2021-02/02

URBROJ: 2196/1-14-01-21-6

Vukovar, 27. kolovoza 2021. godine

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem čl. 30. st. 4., a vezano uz čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), povodom zahtjeva nositelja HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb, za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja KTS 10(20)/0,4 kV „Komletinci 7“, Komletinci; KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV „Komletinci 7“, Komletinci; KTS 10(20)/0,4 kV „Bošnjaci 12“, Bošnjaci", k.č.br. 2582/2, 5855/1, 5856, 5627, 9939/4, 9939/3, 10439/1, 10120/2, 10218/3 sve k.o. Bošnjaci; 2742, 2706/5, 2722/2, 2706/2, 2630, 2608/2 sve k.o. Komletinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji,

d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – "Izgradnja KTS 10(20)/0,4 kV „Komletinci 7“, Komletinci; KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV „Komletinci 7“, Komletinci; KTS 10(20)/0,4 kV „Bošnjaci 12“, Bošnjaci", k.č.br. 2582/2, 5855/1, 5856, 5627, 9939/4, 9939/3, 10439/1, 10120/2, 10218/3 sve k.o. Bošnjaci; 2742, 2706/5, 2722/2, 2706/2, 2630, 2608/2 sve k.o. Komletinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od četiri (4) godine.
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Investitor HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb, dana 21. lipnja 2021. godine podnio je ovom tijelu zahtjev za provođenje postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata – "Izgradnja KTS 10(20)/0,4 kV „Komletinci 7“, Komletinci; KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV „Komletinci 7“, Komletinci; KTS 10(20)/0,4 kV „Bošnjaci 12“, Bošnjaci", k.č.br. 2582/2, 5855/1, 5856, 5627, 9939/4, 9939/3, 10439/1, 10120/2, 10218/3 sve k.o. Bošnjaci; 2742, 2706/5, 2722/2, 2706/2, 2630, 2608/2 sve k.o. Komletinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, predmetni zahvat je opisan na temelju čl. 30. st. 2. Zakona o zaštiti prirode u Idejnom projektu, od travnja 2021. godine u Splitu, izrađenom od GILAN d.o.o., projektiranje, graditeljstvo, zastupanje, Poljička cesta 32, Split, Z.O.P.: 094/21, T.D.: IP-094/21, po projektantu: Josip Giljanović, dipl. ing. el.,E651.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvat je planiran na širem području naselja Virovi, na k.č.br. 2582/2, 5855/1, 5856, 5627, 9939/4, 9939/3, 10439/1, 10120/2, 10218/3

sve k.o. Bošnjaci; 2742, 2706/5, 2722/2, 2706/2, 2630, 2608/2 sve k.o. Komletinci. Zahvat je planiran unutar koridora postojeće prometnice, odnosno županijske ceste Ž4223 Otok-Bošnjaci.

U prvoj fazi radova je planirana izgradnja kabelske transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV „Komletinci 7“, Komletinci; KB 10(20) kV priključni za KTS 10(20)/0,4 kV „Komletinci 7“, Komletinci; KTS 10(20)/0,4 kV „Bošnjaci 12“, Bošnjaci" i njeno povezivanje na navedeni kabel KB 10(20)kV.

Kabelske transformatorske stanice planiraju se izvesti izgradnjom montažne armiranobetonske kućice i ugradnjom tipske opreme na NN i SN (2VT-MP) strani te uljnog transformatora 10(20)/0,42kV, koji je za KTS "Komletinci" nazivne snage 250kVA, a za KTS "Bošnjaci 12" 400 kVA. Tlocrtne dimenzije svake KTS bit će 412x212 cm, visina 286 cm, ukopanost 90 cm, izvedba prizemna s ravnim krovom, a smještaj uz izgrađene objekte uz postojeću prometnicu. Kabelski rov bit će ukupne duljine oko 4690 m, širine 0,65 m i dubine 0,80 m, izuzev na križanju s lokalnim prometnicama gdje će dubina rova iznositi 2,00 m. Trasa kabelskog rova je većim dijelom u zemljanom terenu, a manjim dijelom prolazi betoniranom/asfaltiranom cestom odnosno ulicom. Po završetku radova izgradnje KTS i polaganja podzemnog kabela, zelene i zemljane površine te staze i kolnici dovest će se u prvobitno stanje.

U predmetnom postupku, a temeljem čl. 30. st. 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je prethodno mišljenje KLASA: UP/I-612-07/2021-02/02, URBROJ: 2196/1-14-01-21-2, Vukovar, 24. lipanj 2021. godine od Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80/7, Zagreb.

Dana 27. kolovoza 2021. godine u predmetnom postupku od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode je zaprimljeno mišljenje KLASA: 612-07/21-38/754, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-2, 27. kolovoza 2021. godine.

Planirani zahvat se većim dijelom (oko 3,1 km trase kabelskog rova i KTS "Komletinci 7") nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, "Narodne novine", broj 80/19): Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000006 Spačvanski bazen i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001414 Spačvanski bazen.

S obzirom na značajke zahvata te da se radi o postavljanju podzemnog kabla u koridoru postojeće prometnice te postavljanju kabelskih transformatorskih stanica uz izgrađene objekte uz postojeću prometnicu, provedbom zahvata neće doći do gubitka staništa pogodnih za ciljne vrste područja ekološke mreže te se radi o utjecaju koji nije značajan niti zahvat ima značajan kumulativan utjecaj s ostalim provedenim i planiranim (odobrenim) zahvatima.

Temeljem navedenog, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, te da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem čl. 30. st. 4., a u svezi čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode, odlučeno je kao u točki I. izreke, temeljem čl. 43. st. 1. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u točki II. izreke, dok je u točki III. izreke ovog rješenja odlučeno temeljem odredbe čl. 44. st. 3. Zakona o zaštiti prirode.

Ovo rješenje oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe temeljem čl. 9. st. 2. t. 30. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom tijelu u pisanom obliku neposredno ili poštom, odnosno poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba sukladno čl. 9. st. 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115/16).



ZAMJENICA PROČELNIKA:

Nataša Radojčić, mag. biol. univ. spec. oecol.

DOSTAVITI sa povratnicom:

1. HEP ODS d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb,
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor Šubićeva 29, HR-10000 Zagreb,
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

Na znanje:

1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije, Trg vinkovačkih jeseni 1, HR-32100 Vinkovci
2. HEP ODS Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, 32000 Vinkovci