



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-612-07/15-06/1
URBROJ: 2196/1-14-01-15-5
Vukovar, 24. ožujak 2015. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja- SBTS 10(20)/0.4kV "Otok 21"Otok- KB 10(20)kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV "Otok 21", Otok na k.č.broj 992/1, 4196, 4338 k.o. Otok“, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – izgradnja stupne betonske transformatorske stanice „SBTS 10(20)/0.4kV "Otok 21" i priključka za SBTS 10(20)/0,4 kV "Otok 21 na k.č.broj 992/1, 4196, 4338 k.o. Otok“, opisan u Idejnom projektu, broj projekta: IP 081/14, po ovlaštenom projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz studenog 2014. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Podnositelj HEP – Operater distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, Kralja zvonimira 96, Vinkovci, podnio je 13. siječnja 2015. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja SBTS 10(20)/0.4kV "Otok 21"Otok i KB 10(20)kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV "Otok 21", Otok na k.č.broj 992/1, 4196, 4338 k.o. Otok“ opisan u Idejnom projektu, broj projekta: IP 081/14, po ovlaštenom projektantu Ivanković Vladimiru, dipl.ing.el., iz studenog 2014. godine.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio jedan primjerak Idejnog projekta u tiskanom obliku, te je 05. veljače 2015. godine dopunio zahtjev sa jednim primjerkom Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN”, broj 146/14). Predmetnim zahvatom planira se izgradnja stupno betonske trafostanice SBTS 10(20)/0,4 kV „Otok“ do 250 kVA i energetskog transformatora od 160 kVA u k.o. Otok. Trafostanica se sastoji od tipskog armirano betonskog stupa i konzola kao nosača elektroenergetske opreme. Priključak za SBTS će se izvesti kabelom tipa 3x XHE 49-A (1x70)mm², 12/24kV interpolacijom TOR-a (tropolnog okretnog rastavljača) u postojeći od VTS Otok 15 do DV 10(20) za ŽSTS Staro selo 1. Duljina trase zahvata iznosi 70 m. Kabeli će pri prolasku ispod kanala, kolnih ulaza, i cesta biti položeni u zaštitnim cijevima.

Pregledom predmetnog zahtjeva te Idejnog projekta temeljem čl.2 Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu NN 146/14 utvrđeno je:

- uvidom u Prostorni plan uređenja Općine Otok („Službeni vjesnik VSŽ 7/06, 11/06, 11/09 i 18/14) da se predmetni zahvat planira u izgrađenom djelu građevinskog područja, te
- uvidom u kartu „Ekološke mreže RH Natura 2000“, da su predmetne katastarske čestice broj 992/1, 4196, 4338 k.o. Otok izvan ekološke mreže, o čemu je sačinjena Službena zabilježba URBROJ: 2196/1-14-01-15-3 od 13. veljače 2015.

Dopisom URBROJ 2196/1-14-01-15-2 od 11. veljače zatraženo je temeljem članka 30. Stavka3. Zakona o zaštiti prirode prethodno Mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Dana 23. 03. 2015. godine dostavljeno je Mišljenje KLASA: 612-07/15-38/114; URBROJ: 366-07-02-15-2, od 16. ožujka 2015. godine u kojem je navedeno da Zahvat sadrži uvjete i tehnička rješenja za zaštitu ptica i malih životinja na srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. Stavak 4., a u vezi uz članka 29. stavaka 2., te članka 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN“ 146/14) odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13).

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. *Tarifa upravnih pristojbi*, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 14, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka.

Žalba se predaje u pisanom obliku neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća 50, 00 kn upravne pristojbe po tar.br. 3. *Tarife upravnih pristojbi* Zakona o upravnim pristojbama



PROČELNICA:
Silvana Trvrz, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, Kralja Zvonimira 96, 32100 Vinkovci
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Vukovar, Olajnica 19, PP 43, 32 000 Vukovar
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva